



LIGNOTESTING, a.s.
Technická 5, 821 04 Bratislava 2
Autorizovaná osoba MVRR SR reg. č. SK02

SK - CERTIFIKÁT ZHODY

SK02 – ZSV – 0066

V súlade so zákonom č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky MVRR SR č. 158/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú skupiny stavebných výrobkov s určenými systémami preukazovania zhody a podrobnosti o používaní značiek zhody, v znení vyhlášky č. 119/2006 Z. z., sa potvrdzuje, že stavebný výrobok

Dvere z ocele vonkajšie a vnútorné, plné, jednokrídlové, otváracie, s polodrážkou, so zárubňou z ocele, s rozmermi (900 x 1970) mm, odolnejšie proti vlámaniu, s požiarnou odolnosťou EI₂ 30-C0 D3, EW 30-C0 D3 (EI₂ 45-C0 D3, EW 30-C0 D3), typového označenia K 330

Varianty výrobku: K330/2 otváracie smerom do a von z chráneného priestoru
K330/2R otváracie smerom do a von z chráneného priestoru
K330/3 otváracie smerom do a von z chráneného priestoru

s overenými vlastnosťami a vhodnosťou použitia v stavbe: uvedenými na rube tohto certifikátu

uvádzaný na trh výrobcom

SHERLOCK, s.r.o., Ľubovnianska 7, 851 07 Bratislava

a vyrábaný vo výrobní

SHERLOCK, s.r.o., Továrenská 15, 901 01 Malacky

je výrobcom podrobený vnútropodnikovej kontrole a plánovaným skúškam vzoriek výrobku odoberaných vo výrobní v súlade s predpísaným plánom skúšok a autorizovaná osoba

LIGNOTESTING, a. s., SK02

vykonala počiatkové skúšky typu určených vlastností výrobku, počiatkovú inšpekciu výroby a vnútropodnikovej kontroly a vykonáva priebežné inšpekcie, hodnotenie a schvaľovanie vnútropodnikovej kontroly.


Týmto certifikátom sa potvrdzuje, že

- všetky ustanovenia § 8a zákona a noriem **STN EN 14600: 2006, STN 74 6481: 2000 + STN 74 6481/Z1: 2003, STN 92 0201-2: 2007** týkajúce sa vnútropodnikovej kontroly a vlastností výrobku, ktoré majú vplyv na plnenie základných požiadaviek na stavby, sa uplatnili a výrobok spĺňa všetky predpísané požiadavky
- všetky ustanovenia normy **STN P ENV 1627: 2001** týkajúce sa vlastností výrobku nad rámec základných požiadaviek na stavby, overených na základe žiadosti výrobcu, sa uplatnili a výrobok spĺňa všetky predpísané požiadavky

Tento certifikát, vydaný prvýkrát dňa 30.06.2009, druhýkrát dňa 23.10.2009 na základe dodatku č. 1 zo dňa 23.10.2009 k Správe o certifikácii zhody č. C02/09/0001/2801/C ostáva v platnosti, pokiaľ sa podmienky ustanovené uvedenými normami, alebo podmienky výroby vo výrobní alebo vnútropodnikovej kontroly významne nezmenia.

V Bratislave, 23.10.2009




Ing. Tatiana Fačková
vedúca autorizovanej osoby SK02

LTI/80 CERZHO/1-2

028062

Overené vlastnosti výrobku:

a) súvisiace so základnými požiadavkami na stavby:

požiarna odolnosť (EI₂ 30, EW 30 a EI₂ 45, EW 30), **životnosť samouzatvárania** (trieda C0), **vodotesnosť** (trieda 2A), **odolnosť proti zaťaženiu vetrom** (trieda C1), **výška prechodového otvoru** (min. 1970 mm), **vzduchová nepriezvučnosť** ($R_w = 37$ dB), **súčiniteľ prechodu tepla** ($U_D = 2,0 \text{ Wm}^{-2}\text{K}^{-1}$ pre dvere s prerušeným tepelným mostom v dverovom krídle, $U_D = 2,6 \text{ Wm}^{-2}\text{K}^{-1}$ pre dvere bez prerušenia tepelného mostu v dverovom krídle), **prie vzdušnosť** (trieda 2), **mechanická pevnosť** (trieda 3), **mechanická trvanlivosť** (trieda 5), **ovládacie sily** (trieda 3), **druh konštrukčného prvku** (D3)

b) nad rámec základných požiadaviek na stavby, overené na základe žiadosti výrobcu:

odolnosť proti vlámaniu (trieda 2 – dvere K330/2, K330/2R, trieda 3 – dvere K330/3)

Vhodnosť použitia v stavbe:

Na použitie v Slovenskej republike ako požiarny uzáver s požiarnou odolnosťou EI₂ 30-C0 D3, EW 30-C0 D3 (EI₂ 45-C0 D3, EW 30-C0 D3), do prechodových stavebných otvorov vo vnútorných priestoroch nadzemných podlaží bytových ako aj nebytových budov oddelujúci priestory s rozdielnymi klimatickými podmienkami a v obvodových stenách nadzemných podlaží budov, s odolnosťou proti vlámaniu. Výrobok nie je možné použiť ako únikové dvere a dvere únikových východov.

Výrobok je možné použiť v stavbe len za podmienok uvedených vo Vyhláske MV SR č. 478/2008 Z.z. o vlastnostiach, konkrétnych podmienkach prevádzkovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly požiarného uzáveru a v Stanovisku k požiarnej odolnosti s klasifikáciou č. FIRES-JR-035-09NURS zo dňa 21.05.2009, č. FIRES-JR-069-09NURS zo dňa 08.10.2009, AO SK01 FIRES, s.r.o., Batizovce.

V Bratislave, 23.10.2009



Ing. Tatiana Fačková
vedúca autorizovanej osoby SK02